


Klemme	d	z	Klemme
12 Fühler 1	2	□	gemeins. Fühleranschluß
13 Fühler 2	4	□	
14 Fühler 3	6	□	
15 Fühler 4	8	□	
4 L/Eing. 230VAC Betrieb	10	□	L/Eingang ext.Quitt./Lt
* 5 L/Eing. 230VAC Abtauen	12	□	Schalter Wurzel
	14	□	
	16	□	Schalter Stellung 1
6 Relais 1 Wurzel	18	□	
7 Relais 1 Öffner	20	□	
8 Relais 1a Wurzel	22	□	
9 Relais 1a Öffner	24	□	
10 Relais 1a Schließer	26	□	
N Netz N	28	□	
	30	□	
1 Netz L 230V AC	32	□	

SMT 1951

Anschlussbelegung Federleiste DIN 41 612 Bauform F Ansicht von hinten gesehen
Klemmennummern beziehen sich auf von ELREHA verdrahtet gelieferte Baugruppenträger

 ELEKTRONISCHE REGELUNGEN GMBH	Gez.: 08.12.94 mh/tkb	Bohrplan:
	Gepr.:	107-1700-
	Massstab:	
Benennung:	SMT 1951	
		Änderung
		Zeichnungs Nr.:
		3810416-xx/xx

Die Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch vervielfältigt werden.