



Störeingang passiv d.h. Meldung wenn Spannung fehlt

Relais fällt bei Störung ab.  
 Verbindung dz 18/dz 20 u. dz 22/dz 24

Warnrelais ist bei 0 - Stellung  
 des Schalters überbrückt. Verbindung dz 22/dz 26

Anschlussbelegung Federleiste DIN 41 612 Bauform F Ansicht von hinten gesehen  
 Klemmennummern beziehen sich auf von ELREHA verdrahtet gelieferte Baugruppenträger

 ELEKTRONISCHE REGELUNGEN GMBH	Gez.: 29.0971996 HE/TSS	Bohrplan:
	Gepr.:	107-1700-0115
	Massstab:	
Benennung:	SMT 1968	Änderung
		Zeichnungs Nr.:
		3810566-xx/xx